НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.119.Н.00933** 040150

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АРТ Инжиниринг». ОГРН: 1227700904419. Адрес места нахождения: 142821, Московская область, г.о. Ступино, д. Шматово, ул. Индустриальная, влд.4, стр.1 Телефон: +7 (499) 444-14-56. E-mail: info@art-engineer.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «АРТ Инжиниринг». ОГРН: 1227700904419. Адрес места нахождения: 142821, Московская область, г.о. Ступино, д. Шматово, ул. Индустриальная, влд.4, стр.1. Телефон: +7 (499) 444-14-56. E-mail: info@art-engineer.ru. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140415, Московская обл., г. Коломна, Канатный проезд, д. 12, цех №2.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ» ОГРН 1097746413962, свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г. (бессрочно). Адрес: 143909, Московская область, г. Балашиха, ул. Звездная, д.7, стр.1, оф. 606, тел: (905) 520-52-62, e-mail: zos09@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Здания модульные (мобильные), блок-контейнеры (блок-модули) типов: «ART Mobile», «ART Modular», «ART TownScape», «ART Power», «ART Pipe», комплектация для модульных зданий, выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-76415844-2026. Серийный выпуск.

код ОКПД2 25.11.23
код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приложение, табл. 21, табл. 22. Степень огнестойкости - III. Класс конструктивной пожарной опасности – С0. (см. приложение- бланк № 012152).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол испытаний № 69Д-26 от 11.08.2026 г., Испытательная лаборатория ООО «ЦОС», свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г. (бессрочно). Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 25.11.23-001-76415844-2026 «Здания модульные (мобильные), блок-контейнеры (блок-модули), комплектация для модульных зданий».
Акт № 38ДС/ИК-26 о результатах инспекционного контроля производства от 28.07.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **25.08.2026** по **24.08.2029**

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации

подпись **А.Н. Ерофеев**
И.О. Фамилия

подпись **А.А. Васильев**
И.О. Фамилия

Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В", Зак. №СП-294.

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.119. Н.00933** 012152

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Тип строительной конструкции	Описание строительной конструкции	Подтверждение требованиям национального стандарта
Несущие колонны	Угловые несущие стойки коробчатого сечения из стального профилированного листа (марки стали Ст3сп по ГОСТ 380-2005) толщиной не менее 3 мм; промежуточные стойки состоят из стальных труб квадратного сечения (марки стали Ст3сп по ГОСТ 380-2005) толщиной не менее 3 мм с шагом 2440 мм между собой и 2850 мм от угловых стоек.	- Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 – R45, при испытаниях под нагрузкой 1500 кг. - Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 – К0(45)
Строительные конструкции бесчердачных покрытий (кровли)	Конструкция бесчердачных покрытий смонтирована на каркасе из стальных труб прямоугольного сечения (марка стали Ст3сп по ГОСТ 380-2005) толщиной не менее 4 мм, шаг прогонов не более 646 мм. Изнутри к раме покрытия закреплены трёхслойные сэндвич-панели со стальными обшивками толщиной 0,55 мм с обеих сторон и утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна толщиной 50 мм, плотностью 95-110 кг/м^3. С внутренней стороны перед сэндвич-панелью расположен стальной лист толщиной 2 мм. Внутренняя полость между сэндвич-панелью и наружной обшивкой из стального гладкого или рифлёного листа толщиной 2-4 мм заполнена минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 110 мм, плотностью 19,5 кг/м^3. Общая толщина конструкции 160 мм.	Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 – RE15, при испытаниях под нагрузкой 100 кг/м2. - Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 – К0(15)
Наружные ненесущие стены	Конструкция стены смонтирована на вертикальном каркасе из стальных труб прямоугольного сечения (марка стали 08пс по ГОСТ 1050-2013) толщиной не менее 1,5 мм с шагом 570 мм, к которому закреплен горизонтальный каркас из стальных труб прямоугольного сечения (марка стали 08пс по ГОСТ 1050-2013) толщиной не менее 1,5 мм с шагом 720 мм, и выполнена из трёхслойных сэндвич-панелей со стальными обшивками толщиной 0,55 мм с обеих сторон и утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна толщиной 50 мм, плотностью 95-110 кг/м^3. Снаружи конструкция стены выполнена из стального профилированного листа толщиной не менее 1,5 мм или плоского листа толщиной 2-3 мм, закрепленного к рамам основания и покрытия. Внутренние полости между сэндвич-панелью и наружной обшивкой заполнены минеральной ватой на синтетическом связующем толщиной 80 мм, плотностью 19,5 кг/м^3. Общая толщина конструкции 130 мм.	Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 – EI15. - Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 – К0(15)
Перегородки	Конструкция стены смонтирована на каркасе из стальных труб прямоугольного сечения (марка стали 08пс по ГОСТ 1050-2013) толщиной не менее 1,5 мм с шагом 570 мм, к которому закреплен горизонтальный каркас из стальных труб прямоугольного сечения (марка стали 08пс по ГОСТ 1050-2013) толщиной не менее 1,5 мм с шагом 720 мм, и выполнена из трёхслойных сэндвич-панелей со стальными обшивками толщиной 0,5 мм с обеих сторон и утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна толщиной 50 мм, плотностью 95-110 кг/м^3, закрепленных к вертикальному каркасу из стальных.	Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 – EI15. - Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 – К0(15)

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации) А.Н. Ерофеев
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) А.А. Васильев
(подпись, инициалы, фамилия)

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2025г., "В" Зак. №СП-23.